

Prüfbericht

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen:

Statische Belastung nach EN 1628 im akkreditierten Bereich

Dynamische Belastung nach EN 1629 im akkreditierten Bereich

Manuelle Einbruchversuche nach EN 1630 im akkreditierten Bereich

Auftraggeber	i+R Fensterbau GmbH	Adresse	Dammstrasse 6 A – 6923 Lauterach
---------------------	---------------------	----------------	-------------------------------------

Bezeichnung	2-flg. Fenster mit Stulp	Identifikation	HAF 92-V-V MIRA / HERMA / BUG
Rahmenmaterial	Holz-Aluminium	Abmessungen	Breite 1945 mm Höhe 2781 mm

Produktnorm	Fenster und Türen	EN 14351-1
Einstufung	Statische Belastung	RC 3
	Dynamische Belastung	EN 1627 RC 3
	Manueller Einbruchversuch	RC 3